

2021年1月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.524	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	10.7	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/4	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.199	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	9.77	15	是
						悬浮物	9	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/7	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.272	8	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	8.22	20	是
						悬浮物	8	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/7	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.259	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	8.68	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司(中新 污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/5	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.243	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	8.09	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/4	化学需氧量	11	40	是
						氨氮	0.172	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	7.88	15	是
						悬浮物	6	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.248	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	9.18	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/1/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.270	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	7.92	15	是
						悬浮物	8	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年2月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/2	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.391	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	12.6	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	19	40	是
						氨氮	0.202	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	12.7	15	是
						悬浮物	9	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.277	8	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	10.9	20	是
						悬浮物	8	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.283	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	10.7	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司(中新 污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/2	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.302	5	是
						总磷	0.18	0.5	是
						总氮	11.0	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《 水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第 二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.526	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	8.72	15	是
						悬浮物	7	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.250	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	9.46	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/2/1	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.269	5	是
						总磷	0.09	0.5	是
						总氮	9.91	15	是
						悬浮物	8	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年3月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/3	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.337	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	9.95	15	是
						悬浮物	9	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.245	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	11.1	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/3	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.291	8	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	10.4	20	是
						悬浮物	8	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/1	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.337	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	10.6	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/2	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.277	5	是
						总磷	0.22	0.5	是
						总氮	10.4	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/3	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.320	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	8.31	15	是
						悬浮物	7	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/3	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.340	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	9.42	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/3/3	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.277	5	是
						总磷	0.20	0.5	是
						总氮	8.48	15	是
						悬浮物	7	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年4月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称(mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/6	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.229	5	是
						总磷	0.18	0.5	是
						总氮	10.2	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/9	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.286	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	12.2	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/7	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.294	8	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	7.90	20	是
						悬浮物	8	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/7	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.323	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	9.58	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/7	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.266	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	10.2	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/1	化学需氧量	11	40	是
						氨氮	0.256	5	是
						总磷	0.05	0.5	是
						总氮	8.39	15	是
						悬浮物	7	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/8	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.277	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	8.23	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/4/1	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.229	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	9.21	15	是
						悬浮物	7	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年5月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点 属性	监测 点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准 限值	是否 达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/8	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.296	5	是
						总磷	0.17	0.5	是
						总氮	9.80	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.339	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	9.41	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.323	8	是
						总磷	0.18	0.5	是
						总氮	8.34	20	是
						悬浮物	5	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/6	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.328	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	10.0	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/7	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.269	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	10.6	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/5/7	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.285	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	7.95	15	是
						悬浮物	6	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/5/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.306	5	是
						总磷	0.1	0.5	是
						总氮	11.1	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/5/7	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.296	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.53	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司（永和污水厂四期）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/5/8	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.312	5	是
						总磷	0.09	0.5	是
						总氮	7.47	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司（中心污水厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/5/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	9.21	15	是
						悬浮物	5	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年6月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/1	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.377	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	8.92	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/3	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.355	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	8.63	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/1	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.350	8	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	7.08	20	是
						悬浮物	5	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.377	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	9.02	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/2	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.377	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	9.21	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/3	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.385	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	7.22	15	是
						悬浮物	4	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/1	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.371	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	8.63	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（增城区派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/3	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	6.98	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司（永和污水厂四期）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/1	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.366	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	7.27	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司（中心污水厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/6/15	化学需氧量	11	40	是
						氨氮	0.296	5	是
						总磷	0.17	0.5	是
						总氮	8.83	15	是
						悬浮物	5	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年7月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/5	化学需氧量	18	40	是
						氨氮	0.344	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	9.70	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.301	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	10.8	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/2	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.320	8	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	8.05	20	是
						悬浮物	6	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/2	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.312	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	9.02	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/2	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.296	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	8.73	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/5	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	7.66	15	是
						悬浮物	5	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/1	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.363	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.58	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/5	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.336	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	7.95	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司（永和污水厂四期）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/5	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.334	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	8.24	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司（中心污水厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/7/20	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.334	5	是
						总磷	0.11	0.5	是
						总氮	8.22	15	是
						悬浮物	4	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年8月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称(mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/4	化学需氧量	19	40	是
						氨氮	0.674	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	9.42	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/2	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.361	5	是
						总磷	0.21	0.5	是
						总氮	10.3	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/3	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.361	8	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	8.62	20	是
						悬浮物	5	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/3	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.329	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	9.12	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/3	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.626	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	10.1	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/5	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.318	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	7.82	15	是
						悬浮物	5	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/5	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.307	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	9.72	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/5	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.366	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	8.72	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司（永和污水厂四期）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/4	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.636	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	8.02	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司（中心污水厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/8/5	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	8.47	15	是
						悬浮物	4	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年9月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/5	化学需氧量	23	40	是
						氨氮	0.426	5	是
						总磷	0.23	0.5	是
						总氮	9.12	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/1	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.415	5	是
						总磷	0.23	0.5	是
						总氮	10.2	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州科美环保实业有限公司 (荔城污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级B标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/2	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.410	8	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	7.57	20	是
						悬浮物	4	20	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/2	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.426	5	是
						总磷	0.02	0.5	是
						总氮	9.82	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/4	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.399	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	8.8	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/6	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.372	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	7.72	15	是
						悬浮物	4	10	是

增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司（正果污水处理厂）	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/6	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.377	5	是
						总磷	0.1	0.5	是
						总氮	9.87	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司（派潭污水处理厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/6	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.388	5	是
						总磷	0.09	0.5	是
						总氮	8.22	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司（永和污水厂四期）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/5	化学需氧量	19	40	是
						氨氮	0.399	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	7.92	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司（中心污水厂）	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/9/8	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.394	5	是
						总磷	0.09	0.5	是
						总氮	8.42	15	是
						悬浮物	5	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2021年10月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/11	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.366	5	是
						总磷	0.16	0.5	是
						总氮	9.17	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/8	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.323	5	是
						总磷	0.23	0.5	是
						总氮	9.62	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/13	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.345	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	8.52	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/12	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.334	5	是
						总磷	0.02	0.5	是
						总氮	8.82	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/8	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.342	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	7.17	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2021/10/11	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.25	0.5	是
						总氮	9.42	15	是
						悬浮物	5	10	是

增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/10/11	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.336	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	7.97	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/10/11	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.302	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	8.07	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2021/10/13	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.342	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.67	15	是
						悬浮物	6	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。