

110千伏宁本线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局

增城区应急管理局

增城区林业和园林局

增城区宁西街道办事处 时间：2022年7月27

序号	电压等级(kV)	档段号/位置	树木种类	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长(m)	宽(m)	面积(m ²)		
1	110kV	宁本线#03-#07塔	桉树	0.6米	150	25	3750	宁西街下元村、湖东村	属于植物隐患抢险处置
2	110kV	宁庙乙线#06-#07塔 宁庙丙线#06-#07塔	桉树	3.4米	180	35	6300	宁西街湖东村	属于植物隐患抢险处置