

500千伏门水甲乙线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局 增城区应急管理局

增城区林业和园林局

增城区正果镇人民政府

时间：2022年9月6日

序号	电压等级 (kV)	档段号/位置	树木种类	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长 (m)	宽 (m)	面积 (m ²)		
1	500	门水甲乙线#105-#108	杂树、桉树	<7米	260	46	11960	正果镇麻冚村	属于植物隐患抢险处置