

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2023〕105号

项目代码：2310-440118-04-01-778489

广州市增城区发展和改革局关于增城区广州 东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改 工程项目建议书的复函

中新镇人民政府：

你单位报来《关于申请审批增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程项目建议书的函》及有关资料收悉，经研究，现函复如下：

一、为促进周边地块开发，推动周边产业顺利落地，同意增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程项目建设。

二、建设规模和建设内容。项目位于中新镇慈岭村，主要建设内容包括拆除 110kV 朱福线长度 2.10km、单回路直线塔 6 基和

四回路耐张塔 2 基；新建单回 110kV 架空线路长度 0.60km、四回路 220kV/110kV 耐张塔 2 基、双回路 110kV 耐张塔 1 基、双回 220kV 架空线路长度 0.50km 和双回路 220kV 耐张塔 1 基等。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资 2154.55 万元，其中：工程费用 1314.41 万元、工程建设其他费用 777.39 万元（含建设用地费用约 432.88 万元）、预备费 62.75 万元。项目所需建设资金由区财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由中新镇人民政府组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表

广州市增城区发展和改革局

2023 年 12 月 11 日

附件

广州市工程招标核准意见表

建设项目名称：增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监理	核准			核准	核准		
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

- 1、 招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对勘察设计、建筑工程、监理全部招标。
- 2、 招标组织形式：委托招标。
- 3、 招标方式：公开招标。

2023 年 12 月 11 日

注：如对本许可不服，可在收到本许可书之日起 60 日内向增城区人民政府（增城区人民政府行政复议机构地址：广州市增城区荔城街园圃路 29 号区政府行政复议办公室，电话：020-32166323），也可向广州市发展和改革委员会（地址：广州市越秀区府前路 1 号；电话：020-32829053）申请行政复议；或者在收到本许可书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起增城区人民政府统一行使我区行政复议职责，建议向增城区人民政府提出行政复议申请。

招 标 基 本 情 况

建设项目名称：增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估算 金额(万 元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘察	√			√	√			102.93	
设计									
建筑工程	√			√	√			1314.41	
安装工程									
监理	√			√	√			33.96	
设备									
重要材料									
其他								777.39	

情况说明：

1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第16号）的规定，对勘察设计、建筑工程、监理全部招标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。



建设单位盖章：广州市增城区中新镇人民政府

2023年12月11日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区供电局。

广州市增城区发展和改革局办公室

2023 年 12 月 11 日印发

D

e/

z

5

11