

附件 1

广州市增城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2018 年 6 月)

填报单位: 广州市增城区水务局

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
荔城污水处理厂	10	9.6	380	152	30	23.6	是	—
石滩污水处理厂	2.5	1.6	300	213	30	7.3	是	—
新塘污水处理厂	10	12.01	300	160.60	30	19.20	是	—
永和污水处理厂 (一、二期)	10	10.53	300	69.8	25	18.90	是	—
中新污水处理厂	2	1.16	300	113.19	30	17.50	是	—
高滩污水处理厂	0.3	0.3	300	91.15	30	4.37	是	—