

附件 1

广州市增城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2018 年 7 月)

填报单位: 广州市增城区水务局

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
荔城污水处理厂	10	9.24	380	144	30	21.5	是	—
石滩污水处理厂	2.5	0.89	300	136.91	30	7.62	是	—
新塘污水处理厂	10	10	300	165.19	30	19.84	是	—
永和污水处理厂 (一、二期)	10	9.83	300	82.51	25	17.25	是	—
中新污水处理厂	2	1.13	300	96.16	30	18.01	是	—
高滩污水处理厂	0.3	0.25	300	91.79	30	4.18	是	—